



Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 331 Невского
района Санкт-Петербурга
ул. Бабушкина, д. 65, литер А, Санкт-Петербург, 193171
Телефон/факс: (812) 560-06-75
E-mail: school331@mail.ru
ОКПО 44315756 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027806080367
ИНН/КПП 7811066870 / 781101001

Инспектору ОНД Невского района УНД
МЧС России по Санкт-Петербургу

18.11.2015 № 264
На № _____ от _____

Отчет об исполнении предписания № 2-19-1488/1 об устранении нарушений требований
пожарной безопасности.

Администрация ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга доводит
Вашего сведения, что предписание № 2-19-1488/1 от 21.11.2014 года выполнено в полном
объеме:

1 этаж:

- п.1, 4, 5, 6, 8 – установлены противопожарные перегородки 1 типа EI-60 (копии сертификатов соответствия и паспорта прилагаются).
- п.2 – плафон на светильник установлен.
- п.3 – копию свидетельства о государственной регистрации на краску водно-дисперсионную акрилатную и грунтовку адгезионную Бетаконтакт, использованные для отделки стен, прилагаем.
- п.7 – уложено новое напольное покрытие, копия сертификата на материал, использованный для отделки пола на путях эвакуации прилагается.

2 этаж:

- п.9, 10, 13 - установлены противопожарные перегородки 1 типа EI-60 (копии сертификатов соответствия и паспорта прилагаются).
- п.11 – дверь установлена.
- п.12 – установлен противопожарный люк 1 типа EI-60 (копия сертификата соответствия и паспорт прилагается).
- п.14 - установлены противопожарные перегородки 2 типа EI-30 (копии сертификатов соответствия прилагаются).

3 этаж:

- п.15 - установлены противопожарные перегородки 2 типа EI-30 (копии сертификатов соответствия прилагаются).

Общие мероприятия:

п.16 - установлены противопожарные перегородки 1 типа EI-60 (копии сертификата соответствия и паспорта прилагаются).

п. 17 – проверка качества огнезащитной обработки проведена (копия акта прилагается).

Приложения:

Копии сертификатов и паспортов – 28 (Двадцать восемь листов).

Копия лицензии № 2-Б/01096 от 08.02.2013-г. ООО «АВМ-Мастер» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений


Копия Акта проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций (Один лист)

Директор ГБОУ школы №331

Невского района Санкт-Петербурга

Л.А.Морозов

*Комитет по делам
детей и молодежи
Невского района
Санкт-Петербурга*



Морозов